

**МНОГООТРАСЛЕВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«КЛЕТСКОЕ»**

403560, Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Комсомольская, 24
тел.(8266) 4-12-38,4-16-88
ОКПО 72843268, ОГРН 1043400723805
ИНН / КПП 3412301098 / 341201001
р/с 40702810511240100137 в Калачевском ОСБ № 3952/098 пгт. Клетский
Волгоградского ОСБ № 8621 г.Волгоград.
БИК 041806647 к/с 30101810100000000647

№ 14/2 от 15.05.10 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по факту применения жидкой керамической сверхтонкой теплоизоляции
«КОРУНД»

На объекте жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, в целях улучшения работы двух котлов ВК-21 была нанесена жидкая керамическая сверхтонкая теплоизоляция «КОРУНД» температура газа на выходе из котла 215гр.С . Диаметр трубы на выходе 630 мм, проходят внутри здания котельной, далее за внешней стеной фасада здания выходит на трубу дымохода.

Был нанесен слой теплоизоляции 1-1,5 мм, в результате получили отсутствие (раннее наблюдавшегося в виде шубы инея) конденсата на трубах, что привело к стабилизации работы за счет улучшения температурного режима и улучшения газоотвода.

При нанесении использовались модификации теплоизоляции «КОРУНД» (Антикор, Фасад)

Считаем что материал «КОРУНД» с поставленной задачей справился полностью и подтвердил заявленные характеристики, что позволяет сделать вывод о подтверждении высоких эксплуатационных качеств материала заявленных производителем и позволяет рекомендовать материал «КОРУНД» к дальнейшему использованию при решении подобных задач.

Гл.Инженер ММУП КХ «Клетское»



А.П.Кочергин